

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

«25» октября 2017 года
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 467

по адресу / адресам: г.о. Сызрань, ул. 1-ая Гончарная, 17А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «01» сентября 2017 года № 467 о проведении плановой выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки Начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора
г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.
(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

«25» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Буртаева О.В.

Буртаева

11.10.2017, 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тихонов Олег Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Буртаева Ольга Владимировна – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в

случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не по всему периметру крыши установлено металлическое ограждение высотой 0,6 м. (имеются разрывы)	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 63 Н - 102-54 Противопожарные нормы; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*	Заместитель директора Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Семенов Владимир Станиславович
2.	Светильники эвакуационного освещения находятся в неисправном состоянии (не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ.	Заместитель директора Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Семенов Владимир Станиславович
3.	На путях эвакуации применены материалы (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток окрашены масленой краской).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89, таблица 3, таблица 27, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Заместитель директора Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Семенов Владимир Станиславович
4.	Дверь складского помещения, возле кабинета № 16, не выполнена противопожарной с нормируемых пределом огнестойкости	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, таблица №№ 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 3.2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.11 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и прави-	Администрация городского округа Сызрань Самарской области

		ла часть II Нормы проектирования глава 2 противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.3.21 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п. 4.7, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.2, п.4.17, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
5.	В полу перед эвакуационным выходом на 1 этаже в правую лестничную клетку проложена труба, выступающая из плоскости пола, препятствующая свободной эвакуации.	пп. б) п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	Заместитель директора Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Семенов Владимир Станиславович
6.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	Заместитель директора Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Семенов Владимир Станиславович

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: нарушений требований пожарной безопасности, допущенных Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа № 38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, не выявлено. Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 467 от «01» сентября 2017 года.

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Тихонов Олег Сергеевич



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Буртаева Ольга Владимировна – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 38 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.

Буртаева

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 10 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____